



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Giampietro Comandini  
Presidente
- > On. Antonio Spano  
- Gruppo Partito Democratico

e p.c. > Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n.127/A sulle condizioni di grave degrado in cui versa il reparto di anestesia e rianimazione dell'Azienda ospedaliero universitaria (AOU) di Sassari.** Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1716 del 7 marzo 2025 inviata dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti.

**D'ordine della Presidente**

**Il Capo di Gabinetto**

Luca Caschili

**E**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0002614/2025 del 10/03/2025

Firmatario: Luca Caschili, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Entrata del 10/03/2025  
nr. 0003547  
Classifica I.6.4-1

1279-1231

12-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

**Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 127/A (Spano), con richiesta di risposta scritta, sulle condizioni di grave degrado in cui versa il reparto di anestesia e rianimazione dell'Azienda ospedaliero universitaria (AOU) di Sassari.**

In riscontro all'interrogazione in oggetto, pervenuta da codesto Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 1279 del 27.01.2025, per quanto di competenza e sulla base di quanto trasmesso dalla Direzione Generale della AOU di Sassari PG/2025/0003965 del 3.03.2025 e degli elementi forniti per le vie brevi dagli uffici competenti, si espone quanto segue.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha riferito di aver preso in carico nell'anno 2016 dalla ASL n. 1 di Sassari il presidio del SS Annunziata e da allora sono stati richiesti diversi finanziamenti proponendo alla RAS concreti e dettagliati progetti che hanno consentito di acquisire risorse e di realizzare numerosi interventi e di avviare la progettazione e le gare di affidamento di altri, interventi tutti volti al miglioramento del PO SS Annunziata per far fronte alla gravissima situazione di degrado e obsolescenza ereditata nel 2016.

In particolare, gli interventi realizzati/avviati da AOU SS nel SS Annunziata, per quanto dichiarato dalla medesima Azienda, hanno riguardato, dal 2016 ad oggi:

1. *L'adeguamento di oltre metà del blocco operatorio al piano 4 (finanziamento RAS € 900.000,00);*
2. *L'adeguamento di locali dismessi al piano 1 per il DH di Oncologia (Finanziamento RAS € 500.000,00);*
3. *La ristrutturazione del piano 2 corpo B per le degenze della Chirurgia di Emergenza (Fondi FSC 2014 /2020 € 450.000,00);*
4. *L'adeguamento del reparto di ortopedia al piano sesto (Fondi FSC 2014/2020 € 660.000);*
5. *L'adeguamento del reparto di Chirurgia Vascolare al Piano quarto (Fondi FSC 2014/2020 € 700.000);*
6. *L'adeguamento di alcuni locali per l'Emodinamica al piano 1, l'adeguamento del reparto di chirurgia riabilitativa al piano 1, l'adeguamento gli ambulatori della Cardiologia al piano 1 (Finanziamento FSC 2014 /2020 € 3.000.000,00);*
7. *La realizzazione degli spogliatoi centralizzati al piano -2, (Fondi FSC 2014/2020 € 710.000,00);*

E

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Protocollo N.0002614/2025 del 10/03/2025



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

8. L'adeguamento del reparto di dialisi al piano 3 (lavori tutt'ora in corso - Fondi FSC 2014/2020 € 1.260.000,00);
9. L'adeguamento di parti del piano secondo per realizzare la nuova Angiografia (FSC 2014/2020 € 995.000,00);
10. L'adeguamento di parti del piano secondo per una sezione digitale RX (Importo € 90.000,00);
11. L'adeguamento di locali al piano -1 per la Radiologia (due interventi, complessivi € 350.000,00);
12. Il rifacimento integrale della centrale termica del SS Annunziata e potenziamento della Centrale Frigorifera del PO SS Annunziata (importo € 935.000,00);
13. L'adeguamento di parti del pronto soccorso (sale osservazione, sala attesa, shock room (circa € 350.000,00);
14. Adeguamento antincendio e funzionale della sala operatoria della cardiocirurgia in fase di aggiudicazione - (Finanziamento RAS € 1.000.000,00);
15. Altri numerosi interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento;
16. Ristrutturazione dell'ALA SUD per le degenze della Chirurgia, Ristrutturazione del reparto di Cardiocirurgia, realizzazione della NUOVA UTIC al piano 1 del SS Annunziata. Appalto già aggiudicato e progettazione in fase di approvazione. (finanziamento RAS di € 6.300.000,00);
17. Sono in fase di definizione altri progetti che prevedono:
  - a) La ristrutturazione del piano sesto corpo A da destinare alla Ortopedia e a degenze della Riabilitazione (finanziamento RAS di € 1.300.000,00);
  - b) La ristrutturazione e adeguamento del reparto Stroke Unit (finanziamento RAS di € 2.000.000,00);
  - c) La ristrutturazione e adeguamento del reparto grandi ustionati (finanziamento RAS di € 2.200.000,00);
18. Erano stati progettati, approvati pronti per l'approvazione n. 3 interventi di adeguamento sismico del PO SS Annunziata, su fondi PNC per complessivi € 15.355.952,00, finanziamenti revocati nel maggio 2024 quando era stata già definita da AOU SS la consegna lavori prevista per fine giugno 2024".

La predetta Azienda ha esposto che "per quanto attiene alla rianimazione al piano 5, era stato messo a disposizione dalla RAS un finanziamento di € 235.100,00 per adeguamenti edili ed impiantistici di minima. AOU SS aveva redatto il progetto esecutivo che fu approvato con Delibera n. 395 del 16/05/2019. Il quadro economico di questo intervento prevedeva un importo complessivo di € 316.000,00 grazie ad un cofinanziamento AOUSS di € 80.900,00. Fu bandita la gara che, però non fu stata aggiudicata perché l'operatore economico non disponeva dei requisiti di legge.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

*Subito dopo iniziò il periodo COVID (marzo 2020) e fu impossibile programmare o fare alcun lavoro. Ovviamente, con i rincari dei listini dei lavori dovuti al COVID e agli interventi del 110%, il finanziamento RAS disponibile di 235.100,00 può essere appena sufficiente per piccoli interventi manutentivi che, certamente, non consentiranno di realizzare una Terapia Intensiva adeguata alle necessità della Emergenza Urgenza. L'intervento da eseguire ai fini dell'accreditamento, dovrà essere piuttosto radicale e riguarderà un adeguamento del layout (con un notevole ampliamento della superficie da rendere disponibile per i 16 posti letto) degli impianti elettrici, dei gas medicinali, dell'impianto di climatizzazione. Questi impianti, essendo stati realizzati/adeguati parzialmente dall'ASL1 intorno ai primi anni 2000, necessitano ormai di un radicale rifacimento, sia per l'obsolescenza dovuta all'uso, sia per l'adeguamento alle nuove norme intervenute. Detti interventi dovranno necessariamente portare alla chiusura temporanea della Terapia Intensiva, perché l'esecuzione dei lavori per parti, mantenendo attive piccole zone dell'attuale reparto è tecnicamente molto complicato e notevolmente pericoloso per i pazienti ospitati in adiacenza. Allo stato attuale non è nemmeno tecnicamente possibile l'installazione di nuove travi testaletto perché insisterebbero su vecchi impianti da adeguare e, inoltre, richiederebbero lavori edili per il loro fissaggio, lavorazioni incompatibili con la presenza di pazienti".*

*La AOU si Sassari ha ritenuto di "precisare che, definire "pericolosi" gli attuali impianti tanto da "pregiudicare la sicurezza dei pazienti e operatori", appare quanto meno eccessivo: questi impianti, infatti, sebbene datati, usurati e pure mal costruiti in origine, vengono assiduamente mantenuti e controllati con misurazioni periodiche per verificarne la sicurezza, secondo le cadenze temporali previste dalla norma. Anche gli interventi edili necessari (in particolare alla pavimentazione e alle pareti, non possono essere realizzati se non svuotando il reparto: negli anni sono stati eseguiti diversi interventi di riparazione nei limiti compatibili con la presenza di pazienti, interventi che, ovviamente, non possono risolvere definitivamente il problema dell'obsolescenza dovuta all'usura. La pavimentazione infatti, necessita di oltre che della rimozione dell'attuale rivestimento in PVC, anche del rifacimento del fondo sottostante (attualmente costituito da un pavimento in gres che si sta frantumando e sfaldando) I lavori di adeguamento necessari potranno essere quindi eseguiti solo a fronte della completa chiusura del reparto, avvalendosi della nuova Terapia intensiva Ti23 realizzata presso il complesso delle Cliniche di S. Pietro e di eventuali limitati posti di emergenza da realizzare in altra zona del PO SS Annunziata per far fronte alle urgenze e al ricovero di*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

*pazienti che non potranno essere spostati unicamente con ambulanza (non esistendo percorsi interni di collegamento fra PO SS Annunziata e Stecche Bianche") alla nuova Ti23 realizzata di recente nelle "Stecche Bianche".*

La predetta Azienda ha rilevato che per la realizzazione dei lavori di adeguamento del reparto di rianimazione reparto ha effettuato già da tempo valutazioni preliminari dell'importo del finanziamento necessario, trasmettendo all'Assessorato varie richieste di finanziamento e relative rettifiche.

A tale riguardo gli uffici hanno chiarito che la programmazione degli investimenti si basa preliminarmente sulla programmazione triennale delle opere pubbliche di ciascuna Azienda, per i cui sugli interventi privi di copertura finanziaria viene stilato un motivato ordine di priorità commisurando anche la capacità del beneficiario di onorare gli impegni assunti nel rispetto dei tempi e delle regole di accesso al finanziamento stesso.

Come noto, il mancato raggiungimento delle OGV (obbligazioni giuridicamente vincolanti) da parte delle Aziende nel rispetto dei termini fissati o la mancata presentazione di studi di fattibilità per la formalizzazione dell'ammissione a finanziamento di interventi coperti da fondi ministeriali, ha spesso pregiudicato il finanziamento stesso mediante la revoca o la mancata ammissione al beneficio nei termini. Gli Uffici dell'Assessorato si sono fatti, inoltre, carico in più occasioni di riprogrammare finanziamenti revocati, inserendoli in nuove programmazioni al solo scopo di garantire la necessaria continuità a procedure già avviate o con impegni già assunti nei confronti degli operatori economici ma privati, non per cause imputabili agli Uffici della Direzione Generale della Sanità, della copertura finanziaria.

Relativamente alle quote richieste dalla Azienda di che trattasi, per la programmazione FSC 21/27, sono stati proposti all'Autorità di Gestione competente ovvero la Presidenza della Regione tutti gli interventi richiesti dalle Aziende del SSR.

A fronte della richiesta complessiva, acquisita da tutte le Aziende sanitarie e presentata alla Presidenza da questo Assessorato, la Presidenza ha chiesto a questo Assessorato di riproporre per ogni azienda gli interventi ritenuti prioritari e nell'ottica di una programmazione compatibile con i costi e i tempi di attuazione e proponendo un budget complessivo per tutta l'AREA SALUTE di € 275.000.000.

L'AOU di Sassari è risultata beneficiaria per € 98.500.000 ovvero oltre il 35% dell'intero finanziamento (il restante 65% è stato suddiviso tra le restanti 11 aziende). Questa quota è stata richiesta al fine di "recuperare" un intervento che era stato defanziato non avendo raggiunto l'OGV nei termini indicati nell'articolo 4 ("obblighi e adempimenti per il beneficiario") della Convenzione (Conv. rep. n. 5\_10.07.2017



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

\_prot. 18320) tra Regione Sardegna e AOU di Sassari per la programmazione FSC 2014/20, la rilevante quota sarebbe confluita negli altri interventi proposti nella programmazione 21/27.

Gli Uffici competenti hanno chiarito che, per quanto riguarda tutti gli interventi proposti e non rientranti nella programmazione, si è proceduto al loro inserimento nella manovra di bilancio 2025-2027, come attestato dalla relazione di accompagnamento, ma per la quale non si hanno ancora conferme di disponibilità.

Per quanto riguarda gli interventi su Rianimazione e Terapie intensive si ricorda che l'Azienda dispone di un finanziamento a valere sul DL 34 di oltre 10 milioni che ha come target di realizzazione di quanto disposto entro il T2 2026.

In conclusione si evidenzia che l'Assessorato non dispone di risorse svincolate continuamente disponibili per le tante emergenze ma sarebbe molto più funzionale e auspicabile accorpare le esigenze delle Aziende con il grado di priorità da inserire in occasione delle programmazioni a valere sui fondi comunitari o statali oppure nella finanziaria regionale oltre che negli eventuali assestamenti di bilancio.

Cordiali saluti.

L'Assessore



Firmato digitalmente da  
Armando Bartolazzi  
07/03/2025 17:43:23

**POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0003598 del 10/03/2025 - Interrogazione n. 127/A sulle condizioni di grave degrado in cui versa il reparto di anestesia e rianimazione dell'Azienda ospedaliero universitaria (AOU) di Sassari.**

**Risposta**

**Mittente:** presidenza@pec.regione.sardegna.it

**Destinatari:** presidenza17@pec.crsardegna.it; gruppopd17@pec.crsardegna.it

**Destinatari (CC):** consiglioregionale@pec.crsardegna.it; web@consregsardegna.it; servizioassemblea@pec.crsardegna.it

**Inviato il:** 10/03/2025 15.30.15

**Posizione:** PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0003598 del 10/03/2025.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

Interrogazione n.127/A sulle condizioni di grave degrado in cui versa il reparto di anestesia e rianimazione dell'Azienda ospedaliero universitaria (AOU) di Sassari. Risposta

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:  
25440636.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

25440636.pdf ( )

A600035472025.pdf ( )

Segnatura.xml ( )

E

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Protocollo N.0002614/2025 del 10/03/2025