



**REGIONE AUTONOMA DE SARIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Giampietro Comandini
Presidente
 - > On. Giuseppe Talana
On. Angelo Coccia
On. Ivan Piras
On. Alfonso Marras
On. Giovanni Chessa
- Gruppo Forza Italia Berlusconi – Partito
Popolare Europeo
- e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.289/A in merito all'inagibilità dei locali della stazione forestale di Prato Sardo (NU) e al trasferimento del personale. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.11037 del 20 novembre 2025 inviata dall'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica.

Con i migliori saluti.

D'ordine della Presidente

Il Capo di Gabinetto

Luca Caschili



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Prot

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 21/11/2025
nr. 0016988
Classifica I.6.4-1

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANE E URBANISTICA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÍSTICA

13878-13938

L'Assessore

UFFICIO DI GABINETTO

Alla Presidenza della Regione

Ufficio di Gabinetto

presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Interrogazione n.289/A (TALANAS - COCCIU - PIRAS - MARRAS – CHESSA), con richiesta di risposta scritta, in merito all'inagibilità dei locali della stazione forestale di Prato Sardo (NU) e al trasferimento del personale. Riscontro-

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Si premette che la sede della Stazione forestale di Nuoro era ubicata in località Pratosardo in un immobile in parte di proprietà regionale in cui, oltre alla Stazione, trovano ubicazione l'autoparco dell'Ispettorato del CFVA di Nuoro, i magazzini, mentre altra parte risulta destinata ad archivio regionale.

Si tratta di un immobile di grosse dimensioni, di circa 6.000 mq, che per la quota di un mezzo è di proprietà regionale (cfr. all.1). E' articolato su tre livelli: al piano terra sono appunto sistematati l'autoparco per il ricovero dei mezzi del Corpo forestale, oltre ad alcuni spazi adibiti ad uffici per il personale addetto ai mezzi; altra parte è adibita a magazzini; il piano ammezzato è dedicato in parte ad uffici ed in parte adibito a magazzino; infine nel piano alto trovavano sistemazione nel lato nord gli uffici della Stazione forestale di Nuoro, mentre la restante parte è destinata ad uso archivio con i relativi uffici. Lo spazio destinato ad archivio è funzionale alle esigenze di diversi enti del sistema Regione, tra cui: CFVA (Servizi di Oristano e Nuoro), ARGEA, Genio Civile, I.S.R.E., Servizi demanio e patrimonio di Nuoro-Oristano (uno spazio custodisce anche parte degli atti del Co.Ci.Co).

Con nota prot. 6998, del 13 febbraio 2025, il Servizio Sicurezza della Direzione generale del Personale e riforma della Regione ha confermato le criticità già in precedenza segnalate, evidenziando l'aggravarsi della situazione a seguito del verificarsi di copiose infiltrazioni d'acqua meteorica dalla copertura, soggiungendo che l'acqua si era infiltrata anche negli impianti elettrici, in quelli dell'allarme antincendio degli archivi ed, in parte, dell'impianto di condizionamento, determinandone la loro disattivazione, oltre alla presenza di infissi in ferro e vetro che non consentivano una buona coibentazione dell'immobile e all'esigenza di porre in essere altri e rilevanti interventi di manutenzione straordinaria.(all. 2).



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANE E URBANISTICA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÍSTICA

UFFICIO DI GABINETTO

L'Assessore

Precisava, altresì, che data la gravità della situazione, la Direttrice del Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA di Nuoro, con nota prot. n. 3678, del 17 gennaio 2025, aveva disposto il trasferimento del personale forestale presso la sede dello STIR di Nuoro.

Con successiva nota prot. n. 11928, del 18 febbraio 2025, della predetta Direttrice (avente ad oggetto Riscontro nota Prot. n. 6998 del 13/02/2025 del Servizio sicurezza. Trasferimento della Stazione forestale di Nuoro presso i locali dell'Ispettorato forestale (Sito 099) -adempimenti articolo 18, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 81/08), veniva trasmessa la planimetria relativa alla nuova sede della Stazione forestale di Nuoro (evidenziata in giallo), sita in Viale Trieste n. 44, in Nuoro (all. 3). Riguardo agli importi di spesa riferiti alla manutenzione si osserva che gli stessi si presentano in linea di massima piuttosto elevati, in quanto è necessario provvedere allo smantellamento della copertura, alla sua totale sostituzione, all'impermeabilizzazione completa della copertura, il tutto per una superficie di circa 3000 mq.

E' necessario inoltre procedere all'adeguamento e messa a norma impianti tecnici (elettrico, antincendio, condizionamento e idrico-fognario), nonché ai lavori di efficientamento energetico, provvedendo alla sostituzione degli attuali infissi in ferro e vetro che non consentono un'adeguata coibentazione dell'immobile, nonché alle lavorazioni necessarie al fine di ottenere la certificazione di prevenzione incendi da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

Ad oggi il CFVA di Nuoro occupa un'altra sede per le sue esigenze logistiche, perciò l'edificio a Prato Sardo non è utilizzato dalla Stazione dell'Ispettorato CFVA se non per l'autoparco.

I lavori (e la loro quantificazione) necessari al fine di porre rimedio alla situazione dianzi indicata per rendere agibile ed idoneo l'immobile potranno conoscersi solo al seguito della elaborazione del documento di indirizzo alla progettazione, al pari dei relativi tempi di esecuzione degli interventi.

Cordiali saluti.

L'Assessore

Francesco Spanedda



Francesco
Spanedda
20.11.2025
18:44:19
GMT+01:00

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0017184 del 25/11/2025 - Interrogazione n. 289/A in merito all'inagibilità dei locali della stazione forestale di Prato Sardo (NU) e al trasferimento del personale. Risposta

Mittente: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Destinatari: presidenza17@pec.crsardegna.it; gruppofi17@pec.crsardegna.it

Destinatari (CC): consiglioregionale@pec.crsardegna.it; web@consregsardegna.it; servizioassemblea@pec.crsardegna.it

Inviato il: 25/11/2025 16.15.16

Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0017184 del 25/11/2025.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

Interrogazione n.289/A in merito all'inagibilità dei locali della stazione forestale di Prato Sardo (NU) e al trasferimento del personale. Risposta

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
26199462.pdf

==== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

26199462.pdf ()

A600169882025.pdf ()

Segnatura.xml ()